

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
N _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад №16 г. Алзамай»**

1.2. Адрес объекта **Россия , 665160. Иркутская область, Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул. Некрасова, д.10.**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **2** этажей, **583.6** кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **4668** кв. м

1.4. Год постройки здания **1983**, последнего капитального ремонта **нет**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2015г.**,

капитального **нет**

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад №16 г. Алзамай»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **Россия, 665160 Иркутская область, Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул. Некрасова, д.10.**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) _____

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) _____

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) _____

1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район»**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **665110 Иркутская область, г.Нижнеудинск ул.Ленина 23**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, **образование**, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг **дошкольное и начальное общее образование**

2.3. Форма оказания услуг: (**на объекте**, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, **на дому**, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (**дети**, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды**, передвигающиеся на коляске, **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **156**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (**да**, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От остановки «Конечная» микрорайона «Селикатный» ул Ломоносова пройти по тротуару улицы «Некрасова», повернуть налево и пройти прямо до ворот МКОУ «Начальная школа-детский сад № 16 г.Алзамай»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **отсутствует**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **120** м

3.2.2. время движения (пешком) **4** мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, **нет** (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет** (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	
6	с нарушениями умственного развития	Б

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,С,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,С,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,С,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О,С,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,С,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Территория, прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, пути движения к объекту (от остановки транспорта) - доступны частично избирательно. Санитарно-гигиенические помещения, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - доступны частично избирательно, кроме инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается; При капитальном ремонте
2	Вход (входы) в здание	Нуждается; При капитальном ремонте
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждается; При капитальном ремонте
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нуждается; При капитальном ремонте либо организации альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается; При капитальном ремонте
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается; При капитальном ремонте
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждается
8	Все зоны и участки	Нуждается частично

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ **При капитальном ремонте** в рамках исполнения (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность для инвалидов и МГН

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

Российской Федерации дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "20" июня 2015 г.
2. Акта обследования объекта: N акта _____ от "20" июня 2015 г.
3. Решения Комиссии _____ от " " _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ «Начальная школа
– детский сад №16 г. Алзамай»
"20" июня 2015 г.
Стадник О.С. _____



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад №16 г. Алзамай»**
- 1.2. Адрес объекта **Россия , 665160. Иркутская область, Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул. Некрасова, д.10.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **2** этажей, **583.6** кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **4668** кв. м
- 1.4. Год постройки здания **1983**, последнего капитального ремонта **нет**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2015г.**, капитального **нет**
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад №16 г. Алзамай»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **Россия, 665160 Иркутская область, Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул. Некрасова, д.10.**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) _____
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) _____
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) _____
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район»**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты _____

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2. Виды оказываемых услуг **дошкольное и начальное общее образование**
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды**, передвигающиеся на коляске, **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения**, нарушениями слуха, **нарушениями умственного развития**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **156**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
От остановки «Конечная» микрорайона «Селикатный» ул Ломоносова пройти по тротуару улицы «Некрасова», повернуть налево и пройти прямо до ворот МКОУ «Начальная школа-детский сад № 16 г.Алзамай»
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **отсутствует**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **120** м
- 3.2.2. время движения (пешком) **4** мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**)
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, **нет** (описать _____)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет** (_____)
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	
6	с нарушениями умственного развития	Б

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,С,У)

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,С,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,С,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О,С,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,С,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Территория, прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, пути движения к объекту (от остановки транспорта) - доступны полностью всем. Санитарно-гигиенические помещения, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - доступны частично избирательно, кроме инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается; При капитальном ремонте
2	Вход (входы) в здание	Нуждается; При капитальном ремонте
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждается; При капитальном ремонте
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нуждается; При капитальном ремонте
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается; При капитальном ремонте
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается; При капитальном ремонте
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Нуждается частично

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ «Начальная школа
– детский сад №16 г.Алзамай
"20" июня 2015 г.
Стадник О.С. _____

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N _____

"__" _____ 2015 г.

Наименование территориального
образования субъекта
Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад №16 г. Алзамай»**

1.2. Адрес объекта **Россия , 665160. Иркутская область, Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул. Некрасова, д.10.**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **2** этажей, **583.6** кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **4668** кв. м

1.4. Год постройки здания **1983**, последнего капитального ремонта **нет**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2015г.**, капитального **нет**

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад №16 г. Алзамай»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **Россия, 665160 Иркутская область, Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул. Некрасова, д.10.**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) _____

1.9. Форма собственности (**государственная**, негосударственная) _____

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, **муниципальная**) _____

1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район»**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты _____

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, **образование**, социальная защита,

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг **дошкольное и начальное общее образование**

2.3. Форма оказания услуг: (**на объекте**, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, **на дому**, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (**дети**, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды**, передвигающиеся на коляске, **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения**, нарушениями слуха, **нарушениями умственного развития**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **156**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (**да**, **нет**)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От остановки «Конечная» микрорайона селикатный ул Ломоносова пройти по тротуару улицы «Некрасова», повернуть налево и пройти прямо до ворот МКОУ «Начальная школа-детский сад № 16 г.Алзамай»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **отсутствует**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **120** м

3.2.2. время движения (пешком) **4** мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**, **нет**)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, **нет** (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**, **нет** (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	
6	с нарушениями умственного развития	Б

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,С,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,С,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,С,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О,С,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,С,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

– Территория, прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, пути движения к объекту (от остановки транспорта) - доступны полностью всем. Санитарно-гигиенические помещения, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - доступны частично избирательно, кроме инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается; При капитальном ремонте
2	Вход (входы) в здание	Нуждается; При капитальном ремонте
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждается; При капитальном ремонте
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нуждается; При капитальном ремонте
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается; При капитальном ремонте
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается; При капитальном ремонте
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Нуждается частично

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ **При капитальном ремонте**

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность для инвалидов и МГН

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы образовательной организации
заместитель директора по УВР Викулова О.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Председатель первичной проф. организации Валантырь М.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заведующая хозяйством Уточкина А.П.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Ответственная за охрану труда Швецова О.С.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий Горелов К.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано " ____ " _____ 20__ г.
(протокол N ____)
Комиссией (название) _____.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад №16 г. Алзамай»
Россия, 665160 Иркутская область, Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул. Некрасова,
д.10.

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	I, I.I	1, 1.1	Не оборудовано доступными элементами информации, отсутствие калитки двустороннего действия	(К,О,С, У)	Оборудование доступными элементами информации об объекте. Оборудование на входе для МГН турникетов и навесных калиток с непрозрачными полотнами двустороннего действия или вращающимися	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	II	2	Не ровная укладка пути со щелями. Не установленное оборудование : (в т.ч. таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками	(К,О,С, У)	-Установить бордюры по краям пешеходных путей: высота не менее 0,05 м -Тактильные средства на покрытии пешеходных путей: - не менее, чем за 0,8 м до объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа) -	

					зрения) - на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия, или - на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых на расстоянии 0,7 - 0,8 м от установленного оборудования		Установка оборудования: (в т.ч. таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения) - на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия, или - на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых на расстоянии 0,7 - 0,8 м от установленного оборудования	
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				- Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию - Информационная поддержка на всех путях движения МГН - Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения) -	(К,О,С, У)	-Замена тротуарного покрытия -Оборудовать доступными элементами информации об объекте - Оснащение сертифицированным оборудованием, изделиями, приборами), используемыми инвалидами или контактирующими с ними - Оборудование мест отдыха на участке	

				Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними - Организация мест отдыха на участке (рекомендуется)		
--	--	--	--	--	--	--

№I – вход на территорию, I.I – дополнительный вход, №II – путь движения на территории
II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к объекту (участку)	ДПВ (К,О,С,У)	I, I.I, II	1,2	Ремонт капитальный

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Территория, прилегающая к объекту (участка) нуждается в капитальном ремонте.**

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад №16 г. Алзатай»
Россия, 665160 Иркутская область, Нижнеудинский район, г. Алзатай, ул. Некрасова, д.10.

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			нет		нет	-
2.2	Пандус (наружный)	нет			нет		Установка пандуса и поручней	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	III	3	дренажные и водосборные решетки: - устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола; - ширина просветов их ячеек не более 0,015 м (предпочтительно ромбовидные или квадратные ячейки)	(К,О,С,У)	Установка дренажных и водосборных решеток:	
2.4	Дверь (входная)	есть	III	3	Нет контрольных устройств на входе: - не приспособлены	(К,О,С,У)	Установка контрольных устройств на входе	

					для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект. Отсутствуют приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни:		
2.5	Тамбур	есть	V	5	Покрытие пола скользющее, глубина тамбура не соответствует нормам	(К,О,С,У)	Переоборудование тамбура
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет входа, приспособленного для МГН, гигиенических сертификатов на материалы	(К,О,С,У)	Переоборудование входа, приспособленного для МГН в соответствии с нормами.

№III – Входная площадка перед дверью, дверь, №V - тамбур

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в объект	ДЧ-И (К, О, С, У)	III, V	3,5	Нуждается в капитальном ремонте

№III-Входная площадка перед дверью, дверь, №V – тамбур

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Вход (входы) в объект - необходимы технические решения при капитальном ремонте**

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

**Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад №16 г. Алзатай»
Россия, 665160 Иркутская область, Нижнеудинский район, г. Алзатай, ул. Некрасова,
д.10.**

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	IV	4	Нет приборов и устройств (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги: - иметь форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легкодоступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии	(К,О, С,У)	Установка приборов и устройств (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги	

					не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м)			
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	I на плане БТИ	6	Нет дополнительных поручней	(К,О, С,У)	Оборудование дополнительных поручней	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Нет	К	Установка пандуса	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	III	3	Нет контрольных устройств на входе, Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, не имеют форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при	(К,О, С,У)	Установка контрольных устройств на входе, приборов и устройств для открывания и закрытия дверей, установка информирующих обозначений помещений	

					расположен ии в углу - не менее 0,6 м) Нет информиру ющих обозначений помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублировани е рельефными знаками		
3.6	Пути эвакуаци и (в т.ч. зоны безопасн ости)	есть	1,4,3, 8,9,13 ,14	7,8,9	Проектные решения зданий и сооружений не обеспечива ют безопасност ь МГН всех категорий.	(К,О, С,У)	Капитальн ый ремонт эвакуацио нных путей в соответств ие с требовани ями 3.40, 3.43, 3.44, (СНиП 21-01, ГОСТ 12.1.004) 3.45 3.46 3.48 3.47 3.50 3.49 (СНиП 21-01)
	ОБЩИЕ требован ия к зоне				Не имеются гигиеническ ие сертификат ы на материалы (оснащение, оборудовани е, изделия, приборы), используем ые	(К,О, С,У)	Обеспечен ие сертифици рованными материала ми. Оборудова ние зон отдыха на каждом доступном

				инвалидами или контактирующие с ними. Зоны отдыха: - на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места	МГН этаже	
--	--	--	--	--	-----------	--

№IV – коридор, № III – входная площадка перед дверью, дверь.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри объекта (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,С,У)	1,1,4,3, 8,9,13, 14	4,6,3, 7,8,9	Технические решения возможны при капитальном ремонте либо организации альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Технические решения возможны при капитальном ремонте либо организации альтернативной формы обслуживания**

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад №16 г. Алзатай»
Россия, 665160 Иркутская область, Нижнеудинский район, г. Алзатай, ул. Некрасова, д.10.

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	1,8,9	10,11,12,13,14	Не соответствуют требованиям дверные проемы 0,9м Порог и перепад высот в дверном проеме не более 0,025	(К,О,С,У)	Замена в соответствии с требованиями и дверных проемов, Порогов и перепадов высот в дверном проеме.	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	13	7	Ширина дверных проемов не соответствует норме, эвакуационные выходы не оборудованы с учетом МГН	(К,О,С,У)	Установка дверных проемов соответствующих норме, оборудовать эвакуационные выходы с учетом МГН	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет Информированных обозначений помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками, нет пандусов для доступа в музыкальный зал на 2 этаж	(К,О, С,У)	Установка Информированных обозначений помещений, пандусов	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (К,О,С,У)	1,8,9,13	10,11,12,7,13,14	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.**

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения объекта (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	нет	-	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Места приложения труда не предусмотрены**

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения объекта (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	нет	-	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Жилые помещения не предусмотрены**

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

**Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад №16 г. Алзамай»
Россия, 665160 Иркутская область, Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул. Некрасова,
д.10.**

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5,12	15,16	Туалетные комнаты не соответствуют требованиям 3.57, 3.67, 3.69, 3.71	(К,О,С,У)	Оборудование туалетных комнат в соответствии с требованиями 3.57, 3.67, 3.69, 3.71	
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не установлены поручни, штанги, поворотных или откидных сидений в универсальной кабине и санитарно – гигиенических помещениях,	(К,О,С,У)	Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений в универсальной кабине и санитарно – гигиенических помещениях, установка информирующих	

				нет информирующих обозначений помещений, нет гигиенических сертификатов на материалы, водопроводные краны не соответствуют требованиям		обозначений помещений, водопроводных кранов соответствующих требованиям	
--	--	--	--	--	--	---	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (К,О,С,У)	5,12	15,16	Технические решения возможны при капитальном ремонте либо организации альтернативной формы обслуживания

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Технические решения возможны при капитальном ремонте либо организации альтернативной формы обслуживания**

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад №16 г. Алзамай»
Россия, 665160 Иркутская область, Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул. Некрасова,
д.10.

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	-	(С)	-	-
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	(Г)	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	(С)	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности не соответствуют ГОСТ Знаки и символы не соответствуют знакам в нормативных документов по стандартизации. Система средств информации зон и помещений не предусматривает возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и	(К,О, С,У)		

				назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждении об опасности в экстремальных ситуациях. Система оповещения о пожаре только звуковая сигнализация		
--	--	--	--	---	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,С,У)	-	-	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.**